



## PROTOKOL O ZKOUŠCE . 30684/2020

Obec Horní Brusnice

vzorek .. 30684/2020  
charakter vzorku: pitná voda, ve ejný vodovod  
místo odb ru: výstup z úpravny, Písák

54474 Horní Brusnice

odb r dne: 25.05.2020 09:40  
odebral: Mat j Krýza odb r dle SOP/V-55/01  
p íjem vzorku: 25.05.2020 13:30  
Datum zahájení analýz: 26.05.2020  
Datum ukon ení analýz: 12.06.2020

### Výsledky:

Ukazatel	Jednotka	Hodnota	Limit	Zk.	Nejistota stanovení	Metoda stanovení	P.
MO - po et organism	jedinci/ml	0	50	A		*SOP 916.02	P2
MO - živé organismy	jedinci/ml	0	0	A		*SOP 916.02	P2
chlór volný	mg/l	0,29	0,3	A	20 %	SOP/V-15/01 ( SN ISO 7393-2)	P1
duřitany	mg/l	< 0,008	0,5	A		SOP/V-10/01( SN EN 26777)	P1
zákal	ZF(n)	0,40	5	N	30 %	SOP/V-34/02 ( SN EN ISO 7072)	P1
pH (reakce vody)		6,38	6,5-9,5	A	2 %	SOP/V-01/01 ( SN ISO 10 523)	P1
železo	mg/l	0,059	0,2	A	12 %	*SOP V 16a_1	P4
CHSK (Mn)	mg/l	0,32	3	A	10 %	*SOP V 5 ( SN EN ISO 8467)	P4
barva	mg/l Pt	< 2	20	N		SOP/V-35/01 ( SN 830520)	P1
teplota	°C	9,9		N	1 %	SOP/V-40/01 ( SN 75 7342)	P1
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	0	A		*SOP MB 13 ( SN EN ISO 9308-2)	P4
MO - abioseston	%	1	5	A	50 %	*SOP 916.01	P2
po et kolonií p i 22 °C	KTJ/ml	0	200	A		*SOP MB 11 ( SN EN ISO 6222)	P4
po et kolonií p i 36 °C	KTJ/ml	0	40	A		*SOP MB 11 ( SN EN ISO 6222)	P4
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	0	A		*SOP MB 13 (Colilert 18/QT)	P4
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	0	A		*SOP MB 3 ( SN EN ISO 7899-2)	P4
chu		p íjatelná	0	N		SOP/V-33/01	P1
pach		p íjatelný	0	N		SOP/V-36/01	P1

Nejistota stanovení byla vypo tena podle interní sm rnice S-13 a je uvedena jako rozší ená nejistota U(k=2), což odpovídá hladině spolehlivosti p íbliž n 95%. Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu odb ru vzork .

Limit (zdroj pro vydání výroku o shod ): Vyhláška MZd . 252/2004 Sb. v platném zn ní

P1 - pracovišt nám stí Republiky 2996, Dv r Králové nad Labem

P2 - pracovišt Jana erného 361, Hradec Králové

P4 - pracovišt Za Škodovkou 305, Hradec Králové



## PROTOKOL O ZKOUŠCE . 30684/2020 - pokračování

- Poznámky:
1. Znak A znamená zkouška v rozsahu akreditace, N zkouška mimo rozsah akreditace, znak < znamená mén než, znak > znamená více než.
  2. Znak \* u metody stanovení znamená subdodávku akreditované laboratoře.

Protokol vypracoval: Ivana Etrichová  
Datum vydání protokolu: 12.06.2020  
Protokol schválil: Ing. Martin Šíl - vedoucí zkušební laboratoře

*Prohlášení laboratoře:*

*Výsledky rozboru se týkají pouze vzorků, které byly předem zkoušeny. Vzorek odebraný/dodaný zákazníkem byl analyzován tak, jak byl přijat. Laboratoř nenes odpovědnost za informace a data dodaná zákazníkem. V případě, že u zkoušených položek vykazuje odchylky od stanovených podmínek nebo dodání dat zákazníkem mohou být některé výsledky analyzovány, za což laboratoř nenes odpovědnost. Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.*

- Konec protokolu -

