

29. 11. 2013

Obecní úřad - stavební úřad

544 75 Mostek, č.p.34, okr. Trutnov, IČ 00278157, DIČ CZ00278157
tel. 499691344, 499691208, fax 499691344, E-mail: stavebni@mostek.cz, www.mostek.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha, č. ú. 125429089/0300

č. j.: oum/00939/2013

V Mostku 27. 11. 2013

spisová značka: s oum/00128/2013

Oprávněná úřední osoba: Ivana Brdičková

Účastníci řízení:

Žadatel – účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a dle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně):

Mgr. Michael Čížek, nar. 29. 2. 1964, Bratranců Veverkových 2722, 53002 Pardubice

Obec – účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) a dle § 27 odst. 2 správního řádu (doporučeně s vyhláškou pro veřejnost):

Obec Horní Brusnice, č. p. 284, 54474 Horní Brusnice

Ostatní - účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) a písm. b) stavebního zákona a dle § 27 odst. 2 správního řádu (do DS):

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Teplice

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245 2, 50003 Hradec Králové, zastoupený:

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 50004 Hradec Králové

Dotčené orgány (doručeno do DS):

Městský úřad, nám. TGM 38, 54401 Dvůr Králové nad Labem

- OŽP – ochrana přírody a krajiny
- OŽP – ochrana ZPF
- odbor výstavby - úřad územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

**Oznámení o zahájení
územního řízení o umístění stavby
a
pozvání k veřejnému ústnímu jednání**

Obecní úřad v Mostku, stavební úřad, obecný stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dle ustanovení § 84 odst. 1 stavebního zákona příslušný k vydání územního rozhodnutí, obdržel dne 25. 11. 2013 žádost pana Mgr. Michaela Čížka, nar. 29. 2. 1964, Bratranců Veverkových 2722, 53002 Pardubice (dále jen „žadatel“), o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby – zemní kabelová přípojka nn na pozemkové parcele číslo (dále jen „p. p. č.“) 1711 v katastrálním území Horní Brusnice, č. kat. území 642592, obec Horní Brusnice, okres Trutnov.

Jedná se o umístění zemní kabelové elektrické přípojky nízkého napětí v délce 15 m. Ze stávající rozpojovací skříně SR708/PKE1 umístěné na p. p. č. 1711 bude kabelem AYKY 4x16 provedena zemní kabelové přípojka ukončená v nově umístěném elektroměrovém pilíři ER 212/NKP7P. Přípojka bude umístěna ve vzdálenosti 3,0 m od hranice s p. p. č. 2353 (silnice č. III/28450), bude v celé trase uložena v chráničce a v souběhu – směrem do pozemku bude podél uložena rezervní chránička pro další plánovanou přípojku. K umístění stavby byla vypracována dokumentace Milanem Schejbalem, Kocbeře 91, ČKAIT 0601604.

Obecní úřad v Mostku, stavební úřad, v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení a současně dle § 87 odst. 2 stavebního zákona nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání, které se koná dne

**7. ledna 2014 (úterý) v 9,00 hod.
na Obecním úřadě v Horní Brusnici.**

Obec Horní Brusnice nemá vydaný územní plán. Stavební úřad podle § 87 odst. 2 stavebního zákona **konání veřejného ústního jednání oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem.**

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být v souladu s § 89 odst. 1 stavebního zákona uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek (k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží).

Uvedená lhůta, tj. do 7. 1. 2014, je současně lhůtou pro nahlížení do spisu dle § 38 správního řádu, pro vyjadřování se k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu a pro podávání navrhovaných důkazů dle § 36 odst. 1 správního řádu. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc dle ustanovení § 33 správního řádu.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u Stavebního úřadu v Mostku v úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 13,00 a 14,00 – 17,00 hodin a při ústním jednání.

Žadatel zajistí, dle § 87 odst. 2 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní projednání, vyvěšena na p. p. č. 1711 v blízkosti veřejné komunikace, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace bude grafické vyjádření záměru.

Pokud žadatelka uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání! Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí musí obsahovat podle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb.: a) identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu, b) předmět územního řízení s jeho stručnou charakteristikou, c) parcelní čísla dotčených pozemků, d) údaj, zda předmět územního řízení vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí, e) místo a čas veřejného ústního jednání, případně spojeného s místním šetřením, f) upozornění, že námitky, závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci řízení, dotčené orgány a jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak že se k nim nepřihlíží, g) údaj o tom, kde lze nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí.

Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, a to do 3 pracovních dnů po skončení ústního jednání. Jedná se o lhůtu pro seznámení se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro podávání námitek. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

**OBECNÍ ÚŘAD
STAVEBNÍ ÚŘAD
544 75 MOSTEK**

Ivana Brdičková
vedoucí stavebního úřadu

Podle § 87 odst. 2 stavebního zákona se konání veřejného ústního jednání zároveň oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem.

Toto oznámení bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Mostek a úřední desce Obecního úřadu Horní Brusnice. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost dle § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručenou. Dle § 25 odst. 2 správního řádu se oznámení současně zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce dne: *2. 12. 2013*

Sejmuto dne:

Vyvěšeno na el. úřední desce dne: *2. 12. 2013*


Sejmuto dne:

Příloha pro Obecní úřad Horní Brusnice:

- veřejná vyhláška


Na vědomí:

a. a.




LEGENDA

- hranice parcel
- zemní kabelové vedení 1kV slávající
- zemní kabelové vedení 1kV nové
- přípojková skříň
- rozpojovací skříň
- chránička
- ⊕ zemní
- RE● elektroměrový rozvaděč



1. VZOROVÉ ŘEZY


3 2000-5-52



2. PODZEMNÍCH SÍTÍ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN AC 400/230V 50Hz TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM dle PNE 330000-1
 2.3.2.2.4
 2.3.2.2.3
 2.3.2.2.1
 2.3.2.2.7
 VNĚŠNÍ VLVY dle PNE 330000-2



projektant	Milan Schejbal	Razítka	
hl. projektant	Milan Schejbal	Milan SCHEJBAL	
Kraj: Královéhradecký	Místo: Zvičina, H. Brusnice	projekce-montáže-elektroinstalace	
Investor	Michael Čížek, Bratr. Veverkových 2722 530 02 Pardubice	Kocbeka 31 544 64	
Stavba	Zvičina, přípojka nn na p.p.č.1711, k.ú. Horní Brusnice p.č.č.č.	Číslo stavby	05/12
Obsah výkresu	přípojka nn	Datum	13.3.2012
		Archiv.číslo	05/12
		Měřítko 1:300	č. výkresu E-02